(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля)

г. Большой Камень, ул. им. В.А. Маслакова, 10А, тел. 8 (42335) 5-26-93, e-mail: ogpn25@bk.ru

(адрес места нахождения органа государственного контроля (надзора), номер телефона, электронный адрес)

группа организации и осуществления ФГПН, г. Фокино, ул. Крымская, 2 «Б»,

тел. (42339) 29-3-42, e-mail: ogpnfok@mail.primorye.ru

ЗАТО г. Фокино
(место составления акта)

" 02 " октября 20 18 г.
(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ *73*

По адресу/адресам: ЗАТО г. Фокино, ул. Усатого, 31
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
«Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» по пожарному надзору Л.В. Клевцова
№ 73 от 30.08.2018 г.

была проведена ***плановая, выездная*** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО город Фокино (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 06 " сентября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин
" 01 " октября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
" 02 " октября 20 18 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ***3 рабочих дня / 3 часа***
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ***группой организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ***
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
"Специальное управление ФПС № 25 МЧС России"

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино Селезнева Ольга Николаевна 31.08.2018 г.; с началом проведения плановой выездной проверки ознакомлен: заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино Селезнева Ольга Николаевна 06.09.2018 г. в 10 часов 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ***Ефременко Денис Сергеевич, государственный инспектор***

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России" по пожарному надзору,

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

Лыкова Ольга Геннадьевна, государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России" по пожарному надзору,

эксперты не привлекались

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ***Кожевникова Ирина Николаевна,***

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

«Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- не обеспечена (не подтверждена) работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей в условии пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (ст. 6; ч.2, ч. 3 ст. 82, ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 Приказа МЧС России № 323 от 20 июня 2003 г. Об утверждении Норм пожарной безопасности «Систем оповещения и управления эвакуацией людей о пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03); проект ООО «Ризалит" 5-113-ДО1-ПС; акт технического состояния от 16.07.2018 г, выданный обслуживающей организацией ООО «Спецмонтажсервис») – Кожевникова И.Н.;

- система автоматической пожарной сигнализации объекта – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 7 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») – Кожевникова И.Н.;

- для покрытия пола музыкального зала (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1, вместимость более 15, но менее 300 чел.) использован материал (линолеум) не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала, то есть использован материал с неизвестными показателями пожарной опасности (ст. 134 ч. 6, таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») – Кожевникова И.Н.;

- эвакуационные световые указатели «Выход», установленные в помещениях 1 младшей А группе, 2 младшей группе находятся в выключенном состоянии (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г; п. 3.13 Приказа МЧС России № 323 от 20 июня 2003 г. Об утверждении Норм пожарной безопасности «Систем оповещения и управления эвакуацией людей о пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03) – Кожевникова И.Н.;

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих места размещения пожарно-технической продукции (звуковой оповещатель пожарной тревоги) на объекте (ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 200 Приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»; ГОСТ Р 12.4.026-2015 г., Приложение Ж; п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Кожевникова И.Н.;
- утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности на объект не соответствует требованиям, установленными разделом VIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) – Кожевникова И.Н.;
- на объекте с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г) – Кожевникова И.Н.;

несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 73/1/1 от 02.10.2018 г.*

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Ефременко Д.С.

*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со * всеми приложениями получила: *Бодрякова Юлия Александровна – Врио заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 02 " октября 20 18 г.

_____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ОФГПН СУ ФПС № 25 МЧС России 8 (42335) 5-19-69
Единый телефон доверия МЧС России (495) 449-99-99

* место личной печати