Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Большой Камень, ул. им. В.А. Маслакова, $10^{А}$, тел. 8 (42335) 5-19-65, e-mail: osip25@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

группа организации и осуществления ФГПН, г. Фокино, ул. Крымская, 2 «Б»

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

тел. (42339) 29-3-42, e-mail: ogpnfok@mail.primorye.ru

Предписание № 73 / 1 / 1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО город Фокино

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» по пожарному надзору Клевцова Л.В. № 73 от "30" августа 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "06" сентября 2018 г. по 14 ч 00 мин. "02" октября 2018 г. проведена *плановая* проверка

старшим инженером группы организации и осуществления ФГПН ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» майором внутренней службы Лыковой Ольгой Геннадьевной; инспектором группы организации и осуществления ФГПН ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» старшим лейтенантом внутренней службы Ефременко Денисом Сергеевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

эксплуатируемого здания, расположенного по адресу: ЗАТО г. Фокино, ул. Усатого, 31, совместно с заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино Кожевниковой Ириной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	не обеспечена (не подтверждена) работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы	**Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82**	01.08.2020	

	оповещения и управления эвакуацией людей в условии пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону	2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. **Ст. 103** Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. **НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"** п. 3.9 СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания		
2	система автоматической пожарной сигнализации объекта – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино не обеспечивает	**Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7, ст. 83** Системы пожарной сигнализации	01.08.2020	

	дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
3	для покрытия пола музыкального зала (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1, вместимость более 15, но менее 300 чел.) использован материал (линолеум) не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала, то есть использован материал с неизвестными показателями пожарной опасности	**Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6, ст. 134, табл. 29**	01.08.2020	
4	эвакуационные световые указатели «Выход», установленные в помещениях 1 младшей А группе, 2 младшей группе находятся в выключенном состоянии	**Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. (ППР в РФ) п. 33** При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". **Приказ МЧС России № 323 от 20 июня 2003 г. Об утверждении Норм пожарной безопасности «Систем оповещения и управления эвакуацией людей о пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03 п. 3.13** Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Световые указатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей.	01.08.2019	

5	не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих места размещения пожарно-технической продукции (звуковой оповещатель пожарной тревоги) на объекте	**Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст.4 Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 п. 200 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные» ГОСТ Р 12.4.026-2015 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»** ПРИЛОЖЕНИЕ Ж **ППР в РФ п. 43** Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	01.08.2019	
6	утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности на объект не соответствует требованиям, установленными разделом VIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	**ППР в РФ п. 2** В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	01.08.2019	
7	на объекте с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного	**ППР в РФ п. 9** На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица **в пятнадцатидневный срок** вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» по пожарному надзору Ефременко Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

“ 02 ” октября 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Врио заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино Бодрякова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

“ 02 ” октября 2018 г.

Телефон доверия ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» 8 (42335) 5-19-69
Единый телефон доверия МЧС России 8 (495) 449-99-99

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.